



Mońki, 2023.12.13

HK.9020.136.2023

KOMUNIKAT nr 19/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Osowcu gm. Goniądz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Osowcu, gm. Goniądz stwierdzono wysoką wartość parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C oraz niewłaściwy zapach wody.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach stwierdza warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Osowcu, gm. Goniądz

Woda może być wykorzystywana do kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z przedmiotowego wodociągu.



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mońkach**
mgr Agnieszka Wędołowska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz
2. Burmistrz Goniądza, Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach, ul. J. Słowackiego 14, 19-100 Mońki

Sporządziła: M. Snarska